

# Checklista batterilagring

För att hjälpa företag att bedöma om deras lagring av litiumjonbatterier sker på ett säkert sätt, har vi sammanställt en kort checklista

	Är lagringsutrymmet utrustat med ventilation som förhindrar gasansamling?
	Hålls batterierna inom den rekommenderade temperaturen (15–25°C)?
	Är området där batterierna lagras fritt från antändningskällor och värmekällor?
	Finns det brandsäkra skåp eller andra isoleringsåtgärder för att förhindra spridning av bränder?
	Är batterierna skyddade från mekaniska skador, exempelvis genom att inte stapla dem direkt på varandra?
	Finns det rutiner för att regelbundet kontrollera batteriernas tillstånd och eventuella skador?
	Har personalen rätt utbildning för att hantera litiumjonbatterier på ett säkert sätt?